



Рис.3.1. Пример структурной схемы системы для объекта с одной туалетной комнатой (кабиной) для инвалидов

Если суммарное количество точек вызова персонала на объекте не превышает 6, то в системе используется пульт GC-1006DG. На рис.3.2 показан пример структурной схемы системы при использовании пульта GC-1006DG.