

ООО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ»

Комплекс средств речевого оповещения  
при пожарах и чрезвычайных ситуациях  
с функцией трансляции  
**«РЕЧОР-М»**

Коробка согласующая линии табло

**КС-Т**

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.03395



**1. Общие сведения об изделии**

1.1. Коробка согласующая линии табло «КС-Т» предназначена для устойчивой работы схемы контроля целостности линии питания световых оповещателей, что позволяет обнаруживать обрыв (ХХ) и короткое (КЗ) замыкание проводов линии как между собой, так и на «землю»;

1.2. «КС-Т» представляет собой квадратную пластмассовую коробку шириной 65 мм и высотой 25 мм, с резистором внутри;

1.3. Коробка устанавливается в конце каждой линии световых табло в удобном для монтажа месте.

1.4. По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды «КС-Т» соответствует ОСТ 25 1099-83, в диапазоне рабочих температур от минус 30 до плюс 45 °С;

1.5. «КС-Т» рассчитана для непрерывной круглосуточной работы в составе оборудования «РЕЧОР-М».

1.6. «КС-Т» относится к изделиям длительного применения, невосстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым.

**2. Основные технические данные и характеристики**

2.1. Максимальное напряжение питания световых табло 24 В;

2.2. Номинал встроенного резистора 2,7 кОм;

2.3. Схема подключения линии к коробке «КС-Т» приведена на Рис.1;




Рис.1. Схема подключения линии к согласующей коробке «КС-Т».

### 3. Комплектность

Комплект поставки коробки «КС-Т» указан в таблице 1.

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
КС-Т	Коробка согласующая линии световых табло.	1	
	Руководство по эксплуатации	1	
	Коробка упаковочная	1	

### 4. Гарантийные обязательства

4.1.Поставщик обеспечивает гарантийные обязательства в течение одного года со дня покупки изделий при условии их правильной эксплуатации, подключении и сохранении гарантийных пломб.

4.2.Средний срок службы изделия не менее 10 лет.

4.3.Производитель оставляет за собой право вносить в *устройство* схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению его параметров.

### 5. Свидетельство о приемке

Коробка согласующая линии табло «КС-Т» соответствует требованиям технических условий 4371-002-26480351-15 ТУ и признано годным к эксплуатации.