



1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Блок «Рупор-ДК исп.01» АЦДР.465624.001 (в дальнейшем – коммутационный блок) предназначен для увеличения количества двунаправленных каналов связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской при организации СОУЭ 4-го и 5-го типов, согласно СП 3.13130.2009, в составе комплекса «Рупор-Диспетчер исп.01».

Блок применяется совместно с блоком «Рупор-ДБ исп.01» (диспетчерский блок) и с «Рупор-ДА исп.01» (абонентская вызывная панель) только в составе комплекса технических средств обеспечения связи с пожарным постом-диспетчерской «Рупор-Диспетчерисп.01» АЦДР.424255.004.

1.1.2 Коммутационный блок рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.3 Коммутационный блок является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.1.4 Конструкция коммутационного блока не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

№	Наименование характеристики	Значение
1.2.1	Тип и напряжение источника питания, В	постоянное от +12 до +24
1.2.2	Средний ток потребления, мА	500
1.2.3	Количество входов питания	2
1.2.4	Время технической готовности коммутационного блока к работе, с	не более 5
1.2.5	Интерфейс подключения к блоку «Рупор-ДБ исп.01»	RS-485
1.2.6	Количество подключаемых абонентских вызывных панелей, шт	от 1 до 4
1.2.7	Удаленность подключаемых абонентских вызывных панелей, м	200
1.2.8	Интерфейс подключаемых абонентских вызывных панелей	двухпроводная линия связи
1.2.9	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP40
1.2.10	Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83	категория размещения 3
1.2.11	Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение	1-35 (для категории 3); 0,5g (для категории 3)
1.2.12	Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83	О3
1.2.13	Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +40
1.2.14	Относительная влажность воздуха, %	90% при 25°С

Таблица 1.2.1 (продолжение)

№	Наименование характеристики	Значение
1.2.15	Масса коммутационного блока, кг	не более 0,4
1.2.16	Габаритные размеры коммутационного блока, мм	156×107×39
1.2.17	Время непрерывной работы коммутационного блока	круглосуточно
1.2.18	Средняя наработка коммутационного блока на отказ в дежурном режиме работы, ч	80000
1.2.19	Вероятность безотказной работы	0,98758
1.2.20	Средний срок службы коммутационного блока, лет	10

1.2.21 Коммутационный блок удовлетворяет нормам промышленных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

1.2.22 По устойчивости к промышленным радиопомехам коммутационный блок соответствует требованиям второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Комплект поставки коммутационного блока соответствует Таблице 1.3.1

Таблица 1.3.1

Наименование	Количество, шт.
«Рупор-ДК исп.01» АЦДР.465624.001 (коммутационный блок)	1
Руководство по эксплуатации АЦДР.465624.001 РЭ	1
Шуруп 1-3х25.016 ГОСТ 1144-80	3
Дюбель 6х30	3
Винт саморез В2 М2,9х9,5 DIN 7981	2

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Описание эксплуатационных ограничений, конструкции, монтажа, подключения, настройки, проверка работоспособности и эксплуатации коммутационного блока приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.424255.004 РЭп (полная версия), которое размещено на сайте bold.ru в разделе «Продукция», на странице «Комплекс технических средств обеспечения обратной связи с помещением пожарного поста-диспетчерской «Рупор-Диспетчер исп.01».

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Техническое обслуживание коммутационного блока должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

3.2 Техническое обслуживание коммутационного блока производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание.

3.3 Описание технического обслуживания коммутационного блока приведено в Руководстве по эксплуатации АЦДР.424255.004 РЭп (полная версия), которое размещено на сайте bold.ru в разделе «ПРОДУКЦИЯ», на странице «Комплекс технических средств обеспечения обратной связи с помещением пожарного поста-диспетчерской «Рупор-Диспетчер исп.01».

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе или в авторизированных ремонтных центрах. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.

Внимание!



Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

4.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

4.3 Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел./факс: +7 (495) 775-71-55 (многоканальный), электронная почта: info@bolid.ru.

4.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по многоканальному телефону +7 (495) 775-71-55, или по электронной почте support@bolid.ru.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.

5.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% при температуре +20 °С.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортировка коммутационных блоков допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Утилизация коммутационного блока производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

7.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

7.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

9.1 Блок «Рупор-ДК исп.01» АЦДР.465624.001 соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.00350/19.

9.2 Производство «Рупор-ДК исп.01» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте <http://bolid.ru> в разделе «О КОМПАНИИ».

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

10.1 «Рупор-ДК исп.01» АЦДР.465624.001, зав. № _____, изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК _____
Ф.И.О.

число, месяц, год

